


कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर।  
पत्रांक 2467 / ग्रा0अ0वि0 / भूकम्परोधी / 18-19 / दिनांक- 07-02-2019  
प्रबन्धक,  
एम.सी.ए. पब्लिकस्कूल,  
सुअरज गोला  
गोरखपुर।

आपके पत्रांक शून्य दिनांक 04.02.19के क्रम में आपके विद्यालय भवन का निरीक्षण श्री प्रदीप कुमार शुक्ला अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। विद्यालय भवन टाईबीम एवं कालम के समायोजन से बना पाया गया जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानों के अनुरूप है।

  
अधिशासी अभियंता  
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
प्रखण्ड-गोरखपुर।

2222 He beam327

  
Manager  
M.C.A. Public School  
Suaraj Gola, Gorakhpur

  
Principal  
M.C.A. Public School  
Suaraj Gola, Gorakhpur